

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

LICITACIÓN PÚBLICA No. 21 DE 2009

**ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE PEREIRA**

ADENDO No. 2

Por medio del cual se da respuesta a diferentes solicitudes enviadas por medio de la página.

**1. La empresa C&C Compañía Ltda. por intermedio del señor Jair
Alberto Cárdenas G. pregunta:**

Favor revisar el presupuesto estimado para la ejecución de este contrato. A partir de mayo de 2009, entro en vigencia la lista de precios del principal fabricante de cables del País (Centelsa). Esta nueva lista, fue ajustada en un 18.63%, con respeto a la lista vigente al momento de la elaboración del presupuesto para esta convocatoria (272). De acuerdo con nuestro borrador de oferta, solo el valor de la adquisición de los cables para este proceso, corresponde al 30% del valor total del presupuesto, por lo cual solicitamos respetuosamente, se efectuó un análisis, que conduzca al ajuste solicitado.

Respuesta.

Luego de revisar la nueva lista de precios 273 publicada por la empresa Centelsa el 27 de abril de 2009. La cual incrementa los precios de todos los cables y alambres en un 18.73%. Dadas las anteriores circunstancias y para garantizar la estabilidad económica de los proponentes se realizan los siguientes cambios en las especificaciones y en el cuadro de cantidades.

3.02. ALIMENTADOR PRIMARIO

Se deben suministrar e instalar un alimentador trifásico primario en cable seco 3 # 2 AWG monopolar con aislamiento XLPE, clase 15 kv al 100 %, en ningún caso se permitirá la instalación del cableado si la canalización no se encuentra terminada en su totalidad.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por metro lineal instalado (ML), Debidamente instalado en seccionador QM y en bornes del trasformador. Bajo los términos y especificaciones de la interventoría y recibida a satisfacción por la misma.

César Augusto Cortés Garzón

Ingeniero Electricista