



ILUMINACIÓN PRIMER PISO

Tablero Armario Especificación iluminación 1 Primer Piso-Corregido					
circuito	Alimentacion	luminarias		Carga(W)	Proteccion
		N°	W		
1	1° piso corredor y escaleras	11	2*32	704	1*20
2	Exterior	6	220	220	2*40
3	2° piso corredor	13	2*32	832	1*20
4	Exterior	13	2*32	832	1*20
5	3° Piso corredor	13	2*32	832	1*20
6	4° piso corredor	12	2*32	768	1*20

Armario TP1 Especificación Luminarias Primer piso- Corregido					
circuito	Alimentacion	luminarias		Carga(W)	Proteccion
		N°	W		
3	1102 pasillo-Servidor-Lab virtual 2	12	2*32	768	1*20
4	B. M-B. H-B.MN-C-E.C.MITO-Rack	12	2*32	768	1*20
5	Lab.Virtual1-Lab manufactura flexible	10	2*32	640	1*20
6	Laboratorio	12	2*32	768	1*20

CONVENCION	REFERENCIA	Cantidad
	Lumunaria con balasto lectrónico Actilume 2x32w	12
	Driver control de iluminacion	4
	Sensor multifuncion	4
	Sensor de movimiento Leviton	3
	Analizador de redes	1
	Medidor de agua	1
	Tablero control iuminacion	1
	Tablero control principal	0
	Tablero electrico	2
	Electro valvula	1
	Electroimán	1
	Sensor de apertura magnético	1
	Lectora de acceso	1



Universidad
Tecnológica
de Pereira

EDIFICIO DE INDUSTRIAL

Localización: LA JULITA - PEREIRA

Propietario: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Contiene: AUTOMATIZACIÓN PRIMER PISO