



LUMINARIAS SEGUNDO PISO

Armario TP2 Segundo Piso					
circuito	Alimentacion	Luminarias		Carga(W)	Proteccion
		Nº	W		
1	Post.Desarrollo Humano-I207	12	2*32	768	1*20
2	I208	9	2*32	576	1*20
3	Post.Ingenieria Industrial	8	2*32	512	1*20
4	I201	8	2*32	512	1*20
5	I202	8	2*32	512	1*20
6	I203-I204	14	2*32	896	1*20
7	I205	6	2*32	384	1*20
8	C.E	1	100(B.I)	100	1*20

CONVENCION	REFERENCIA	Cantidad
	Lumunaria con balasto lectrónico Actilume 2x32w	54
	Driver control de iluminacion	16
	Sensor multifuncion	16
	Sensor de movimiento Leviton	3
	Analizador de redes	0
	Medidor de agua	0
	Tablero control iluminacion	0
	Tablero control principal	0
	Tablero electrico	1
	Electro valvula	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
EDIFICIO DE INDUSTRIAL

Localización

LA JULITA - PEREIRA

Propietario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Contenido

AUTOMATIZACIÓN SEGUNDO PISO