



Sube fibra optica
Sube cable telefonico 40 pares

LUMINARIAS TERCER PISO

Armario TP3 Especificación Luminarias Tercer Piso- Corregido					
circuito	Alimentacion	Luminarias		Carga(W)	Proteccion
		N°	W		
1	I311	9	2*32	576	1*20
2	C.E-I312	10(LF)+1(BI)	2*32 +100	740	1*20
3	I313	8	2*32	512	1*20
4	B.M-BH-BMN-Poceta-Ves.A	2(LF)+3(BI)	2*32 +100	328	1*20
5	I303	9	2*32	576	1*20
7	I301	8	2*32	512	1*20
9	I302	9	2*32	576	1*20
12	I304	9	2*32	576	1*20

CONVENCION	REFERENCIA	Cantidad
	Lumunaria con balasto lectrónico Actilume 2x32w	61
	Driver control de iluminacion	19
	Sensor multifuncion	19
	Sensor de movimiento Leviton	4
	Analizador de redes	0
	Medidor de agua	0
	Tablero control iluminacion	1
	Tablero control principal	0
	Tablero electrico	2
	Electro valvula	0
	Electroimán	1
	Sensor de apertura magnético	1
	Lectora de acceso	1

Universidad Tecnológica de Pereira

EDIFICIO DE INDUSTRIAL

Localización: LA JULITA - PEREIRA

Propietario: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Cliente: AUTOMATIZACIÓN TERCER PISO