

ADENDA 1 - CONVOCATORIA PÚBLICA 03 DE 2022

COMPRA DE UN SISTEMA DE ENERGÍA REGULADA UPS Y AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catálogos, anexos y demás documentos deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que corresponde.

Las preguntas que no lleguen en este formato no serán atendidas.

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
1	COTEL S.A.S.	Anexo 1		Según la visita técnica realizada el día 25 de Mayo 2022, se identifico que los equipos que actualmente se tienen en su Data Center son Marca APC (Schneider Electric), y se puede determinar según el archivo "Anexo 1 Presentación Oferta" que para los nuevos equipos están solicitando la misma tecnología. ¿Porque solicitan que los equipos sean Marca APC?	Toda la solución debe ser monomarca APC (Schneider Electric) acorde a los siguientes criterios técnicos: Las UPS de la línea PX Symmetra son de doble generación, tecnología de última generación y muy robustas. Eficiencia alta. A baja carga la máquina es muy eficiente. Su modularidad es muy flexible, puede aumentar con 1 solo módulo y puede crecer de acuerdo a nuestra necesidad. Es totalmente monitoreable, incluyendo las baterías en tiempo real y se puede hacer cambio en caliente. Tiene redundancia en las tarjetas controladoras. Los módulos son en Energy start lo que tiene mayor eficiencia. 100% modular y escalable. Aires última tecnología, tienen variadores de eficiencia, enfría de acuerdo a la necesidad. Tiene una inteligencia propia que ayuda a sincronizar. Los VFD no requieren arranques fuertes lo que puede generar ahorros. Tamaño bastante compacto y beneficioso. Es redundante y monitoreable en tiempo real. Tanto las UPS como los aires poseen certificación UL El fabricante garantiza como marca una solución técnica, completa y con asistencia directa local de mantenimiento y soporte Técnico Los ensambles de los equipos son en plantas directas desde fábrica (no terceros) Symmetra son equipos que a nivel mundial se han vendido millones de unidades, es el top de nuestras líneas de mayor confiabilidad Recordar que todos ellos son monitoreables Las UPS mismas hacen unas rutinas de testeo de las baterías, esto viene configurado en el equipo y puede ser reconfigurado de ser necesario. Los tiempos en mantenimiento son menores lo que hace generar ahorros al cliente final. La eficiencia energética genera ahorros para la Universidad.
2	COTEL S.A.S.	Anexo 1		¿Se requiere que la empresa oferente cuente con certificación de fábrica para la Solución ofertada?	Si, el oferente debe contar con certificación por parte del fabricante para vender e instalar los equipos.
3	COTEL S.A.S.	5.3.		Debido a que la inversión para la compra e importación de los equipos es considerable, solicitamos que por favor evalúen la posibilidad de generar un pago por concepto de anticipo del 30% del valor total de la oferta.	Para esta Convocatoria la Universidad no contempla pago de anticipo, lo que se podría pactar es un pago antes de 30 días una vez recibido a satisfacción por parte del supervisor.
4	COTEL S.A.S.	4.		Solicitamos amablemente confirmación en el cronograma de actividades del proceso la fecha de adjudicación.	La fecha de adjudicación es el mismo día del cierre, es decir que se reciben las ofertas, se evalúan y se adjudica.
5	COTEL S.A.S.	2.1.1.8.		Solicitamos amablemente confirmar, si el poder para la participación en la audiencia virtual debe ser autenticado en notaría por el Representante legal.	La Universidad aclara que el poder donde el representante legal autoriza a la persona participar en la audiencia no es necesario que este autenticado ante notario.
6	COTEL S.A.S.	3.4.		Para efectos de la evaluación financiera se tomaran los indicadores del mejor año fiscal reportado en el RUP de los Tres (3) años que se encuentran Vigentes?	Para la evaluación financiera se tomarán los tres (3) últimos años fiscales anteriores a la inscripción o renovación del RUP de acuerdo con la antigüedad del proponente.
				Si solo se llegaron a tomar los indicadores del ultimo año fiscal (2021) es posible que en los pliegos la Razón Corriente sea ajustada a $\geq 1,06$?	No es posible. Los indicadores planteados en los pliegos son generales para todas las convocatorias y no se modifican para un proceso en particular.

PARA TENER EN CUENTA:

Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria Pública.

Deben ser puntuales con el cronograma propuesto.

Se recomienda leer detenidamente el contenido total de los Pliegos de Condiciones, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente **ADENDA**.

Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la Adenda y presentar la oferta en el **Anexo 1 - Presentación Oferta**

Se recomienda, además, consultar permanentemente la página web de la Universidad www.utp.edu.co , hasta el día de cierre de la Convocatoria a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.