



PROYECTO:
diseño red privada de incendios de la zona sur de la UTP, e edificios de Ciencias de la Salud, edificio complementario de ciencias de la salud, Laboratorios alternativos y aulas alternativas

DISEÑADOR:
ING. JUAN CARLOS HURTADO M.
MATRICULA 1720270449 CLD.
Email: jucahume@hotmail.com

Vo Bo Bomberos

Vo Bo Cliente
ING. RUBÉN DARIO GARCIA

ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE
SISTEMA DE EXTINCION CUMPLIENDO NSR 10
TITULO J y NFPA 13 Y NFPA 14

- CONVENCIONES
- Tub ac Ø 6" shc 10
 - Tub ac Ø 4" shc 10
 - Tub ac Ø 3" shc 10
 - Tub ac Ø 2.1/2" shc 10
 - Tub ac Ø 2" shc 10
 - Tub ac Ø 1.1/2" shc 40
 - Tub ac Ø 1.1/4" shc 40
 - Tub ac Ø 1" shc 40
- Sprinkler
 - Siamesa
 - Cheque 4"
 - Gabinete Contra Incendios (I,III)
 - ABC Extinguidor ABC
 - CO2 Extinguidor CO2
- Soporte de 4 vías
 - Soporte de 2 vías
 - Sist controlador

CONTIENE:
RED PRIVADA ISOMERÍA CON EDIFICIO DE LABORATORIOS

FECHA: Febrero de 2019 ESCALA: 1:100

PLANO No
03/03