




No.	Fecha	Descripción	Quién revisa o modifica
1	26/05/2024	AJUSTE	JDAV

SIMBOLOS CONVENCIONES



TRANSFORMADOR DE 150 kVA, 13.2k/440V, DD
EN POSTE

ACOMETIDA TABLERO GENERAL, DESDE BLINDOBARRA
POR BANDEJA PORTACABLE

ACOMETIDA TABLERO GENERAL, EN TUBERÍA
PVC DB Ø4" ENTERRADA, DEBE TENER DISTANCIA DE
SEGURIDAD DE 1M A LA RED HIDRÁULICA

ACOMETIDA TABLERO BOMBA PPAL, EN TUBERÍA
PVC DB Ø4" ENTERRADA, DEBE TENER DISTANCIA DE
SEGURIDAD DE 1M A LA RED HIDRÁULICA

TUBERÍA DE COMBUSTIBLE EN ACERO AL CARBÓN
TIPO SCH40 1-1/2"

TUBERÍA DE ESCAPE CON AISLANTE TÉRMICO
TIPO CR-16 X 8"

CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30 cm SEGÚN EEP

CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 cm SEGÚN EEP

Planta nivel sótano 02

NIVEL PISO ESTRUCTURA - 8.40m

