



NOTA:
TUBERÍA DE ESPECIFICADA EN ILUMINACIÓN Y TOMAS
EMPOTRADA 3/3 21/2" PVC
EXPUESTA 3/3 21/2" BMT
EL CALIBRE DE LOS CIRCUITOS
ESTADADO EN EL CUADRO DE CARGAS
Y SU TEMP. DEL MISMO CALIBRE DE LA FASE

14000 W
CALCULO ALIMENTADOR
CARGA TOTAL DEMANDADA
CORRIENTE
CONDUCTOR 125%
CONDUCTOR FASES
CONDUCTOR NEUTRO
CONDUCTOR TIERRA
PROTECCIÓN
CONDUCCIÓN

- 12140 W
- 30,46 AM
- 45,57 AM
- 3 N° 4 (A)
- 1 N° 4 (A)
- 1 N° 6 (A)
- 3 X 50 AS
- TUBERIA

NOTA:
TUBERÍA NO ESPECIFICADA EN ILUMINACIÓN Y TOMA
DE FUERZA ES Ø1 1/2" P.V.C
EXPOSADAS Ø1 1/2" EMT
EL CALIBRE DE LOS CIRCUITOS
ESTA DADO EN EL CUADRO DE CARGAS
DE LA TABLA Nº 1 DE LA C.A.E.

[illegible]