

EDIFICIO GALPÓN
N +0.00 M

1 2 3 4 5 6 7

A B C D E F G H

Tablero 3 F
8 CTOS

Sube por
cielo raso

321 Sillas

Tablero de 24 ctos.
El tablero existente se
cambiará por otro de
características similares.

Tablero
3F, 24 CTOS

Las luminarias de la cafetería
se alimentarán de los mismos
circuitos en donde se
encontraban previamente, los
cuales, provienen del tablero
ubicado en bodega de cocina

	Tableros existentes
	Tubería EMT 3/4"
	Enlaces on/off
	Bandeja portacables
	Bombilla Led:12W,1080Lm
	Lum. Nueva COLD ROLLED, 18W,2100Lm,1220x120x50mm
	Lum. CORAL 63W, 4778 lm
	Sensor 180° nuevo
	Interruptor sencillo nuevo
	Interruptor doble nuevo

[illegible]

PROYECTO

**ADECUACIÓN
FUNCIONAL DE
GESTIÓN DE
DOCUMENTOS, FASUT,
CARNETIZACIÓN,
JUBILADOS,
FOTOCOPIADORA Y
COMEDOR, ÁREAS
UBICADAS EN EL
GALPÓN DE LA U.T.P**

Matricula Profesional

No. Bo UTP

SELLOS / OBSERVACIONES/ MODIFICACIONES	
---	--

CONVENCIONES

CONTIENE:

anta Eléctrico

ESCALA:	F
1:100	

CHA:
GOSTO DEL 2019

ARCHIVO: ELECT_ "AdecoGalpon".dwg	P
---	----------

CHA COPIA:
GOSTO DEL 2019

PLANCHA No.
E-01

DE	4
----	---

